


Александр Школьников

Поймите энергэтика!

Словарь-справочник профессиональной,
неофициальной и жаргонной лексики
работников электроэнергетической отрасли



Александр Школьников

**Поймите энергетика! Словарь-
справочник профессиональной,
неофициальной и жаргонной
лексики работников
электроэнергетической отрасли**

«Издательские решения»

Школьников А.

Поймите энергетика! Словарь-справочник профессиональной, неофициальной и жаргонной лексики работников электроэнергетической отрасли / А. Школьников — «Издательские решения»,

ISBN 978-5-44-930222-9

«Поймите энергетика!» — попытка собрать в одной книге наиболее характерные устойчивые профессиональные и жаргонные слова и выражения, свойственные различным группам работников электроэнергетической отрасли. Для замечаний и предложений: AVSHKOL@MAIL.RU Справочник не предназначен для использования при производстве работ в электроустановках. Актуальные значения терминов необходимо уточнять в соответствии с действующими документами.

ISBN 978-5-44-930222-9

© Школьников А.
© Издательские решения

Поймите энергетика!

Словарь-справочник

профессиональной, неофициальной

и жаргонной лексики работников

электроэнергетической отрасли

Александр Школьников

© Александр Школьников, 2018

ISBN 978-5-4493-0222-9

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Кому и зачем нужен этот справочник?

Энергетики часто употребляют различные профессиональные термины и жаргонные словечки. Более того, они иногда говорят даже самые обычные слова, но в таком контексте, что смысл сказанного для неосведомлённого человека остаётся неясным.

Но и сами энергетики образуют различные профессиональные группы – генераторы, сбытовики, сетевики, диспетчеры, релейщики, аскауты, трейдеры, расчётчики, договорники... (Сейчас я перехожу на тот язык, который будет подробно разобран в книге.) Каждая из этих групп употребляет свои термины, не всегда понятные другим группам коллег.

Реформа российской электроэнергетики вызвала огромный общественный интерес и принесла массу новых слов, связанных с рынком электроэнергии. Число публикаций в прессе на темы энергетики огромно. К сожалению, многие пишущие на энергетические темы не всегда понимают тонкости профессионального языка, поэтому совершают досадные ошибки. Это часто даёт повод для усмешек профессионалов энергетиков.

Я попытался собрать описания наиболее частых и устойчивых профессиональных, разговорных, жаргонных, сленговых терминов, сокращений и выражений, употребляемых преимущественно в устной речи (а в последнее время – и в электронной переписке) различными группами специалистов в современной российской электроэнергетике. Приведены примеры употребления каждого выражения. Надеюсь, что моя работа будет интересна как самим энергетикам, так и широкому кругу читателей, интересующихся энергетикой. Это первый опыт составления такого справочника. Я не стал включать в справочник термины атомной энергетики из-за их специфичности и сложности для массового читателя. Не вошли в данное издание и термины, связанные с технологиями энергосбережения, возобновляемой энергетики, а также определения, связанные с новой цифровой энергетикой, – их я планирую выпустить отдельным справочником. Если у вас есть вопросы, уточнения, новые термины, пишите на AVSHKOL@MAIL.RU с пометкой в теме письма «Поймите энергетика».

Внимание! Эта книга призвана познакомить различные группы энергетиков и всех интересующихся с основными терминами и сленговыми выражениями в энергетике, но она никоим образом не заменяет профессиональную литературу, не претендует на абсолютно полное и всестороннее описание приведённых терминов, свойств и эффектов. Для профессиональной работы необходимо пользоваться допущенными в вашей организации справочниками, ГОСТами, нормативными актами и иными регулирующими документами.

Александр Школьников, энергетик

0,4 (ноль-четыре) – обозначает низкое напряжение, потребителя или группу потребителей на низком напряжении (0,4 киловольт). В трёхфазной сети низкого напряжения для питания бытовых и прочих мелких потребителей межфазное напряжение составляет 380—400 вольт. *«В октябре потребление на 0,4 возросло на 15%».*

0,5s (ноль-пять-эс) – наивысший из требуемых нормативными документами класс точности для организации учета на розничном рынке: для точек присоединения к объектам электросетевого хозяйства напряжением 110 кВ и выше, а также для точек на любом напряжении потребителей максимальной мощностью 670 кВт и выше. *«Тридцать миллионов ушло, чтобы везде 0,5s поставить!»*

0,7 (ноль-семь) – коэффициент от 0,7 до 1, устанавливаемый региональным регулирующим органом с целью снижения тарифа для населения сельской местности и проживающего в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками. *«У нас до 30% населения на 0,7».*

1,0 (один-ноль, единица, единичка) – один из требуемых нормативными документами классов точности приборов учёта на розничном рынке: для потребителей с максимальной мощностью менее 670 кВт для точек присоединения к объектам электросетевого хозяйства напряжением 35 кВ и ниже, а также на вводе во вновь присоединяемые многоквартирные дома. *«Теперь на вводе в многоквартирку нужно единицу ставить!»*

110 киловольт (сто дёсять, стодесятка, стодесятая, сотка) – линия передач или подстанция напряжением 110 кВ. *«Какое такое строительство? Там же стодесятая проходит!»*

2,0 (два-ноль) – требуемый правилами учёта на розничном рынке минимальный класс точности приборов учёта для бытовых потребителей. *«В этом доме только у половины абонентов два-ноль, а у остальных – два с половиной либо безучётка!»*

2,5 (два с половиной, два и пять, два-пять) – класс точности, не соответствующий в настоящее время нормативным требованиям учёта у бытовых потребителей (минимум 2,0). *«Прошлись по подъезду – сплошное два с половиной!»*

35-й, 36-й ФЗ – федеральные законы, принятие которых в 2003 г. запустило процесс реструктуризации электроэнергетики, «реформы Чубайса». Ввели запрет на совмещение конкурентных и естественно-монопольных видов деятельности (36-й ФЗ), определили основные принципы новых оптового и розничного рынков, госрегулирования и госконтроля в электроэнергетике (35-й ФЗ). *«До последнего никто не верил, что 35-й и 36-й ФЗ примут...»*

46-я, 46-ээ – ключевая форма статотчётности на розничном рынке «Сведения о полезном отпуске (продаже) электрической энергии и мощности отдельным категориям потребителей», содержит объём и стоимость отпущенной (переданной) электроэнергии по группам потребителей и уровням напряжения. *«Почему ваши данные расходятся с 46-й?»*

47-я – форма статистической отчётности ГП и энергосбытовых компаний, содержит сведения об отпуске по группам потребителей, начислении и задолженности на розничном рынке, предоставляется в ЦФР в формате №47 (план) и №47А (факт). *«Чтобы наладить нормальный выпуск 47-й, пришлось серьёзно доработать биллинг».*

220 (двёсти двáдцать) – напряжение в бытовой электросети (в вольтах) в России, странах бывшего СССР, Европы и многих странах мира. В отношении России и большинства европейских стран корректнее говорить о 230 вольтах: согласно требованиям межгосударственного стандарта, ГОСТ 29322—2014 (IEC 60038:2009), сетевое напряжение должно составлять 230 В $\pm 10\%$ при частоте 50 $\pm 0,2$ Гц (межфазное напряжение 400 В, напряжение фаза – нейтраль 230 В, четырёхпроводная схема включения «звезда»). При этом примечание Стандарта

гласит: «Однако системы 220/380 В и 240/415 В до сих пор продолжают применять». Часто употребляется в значении слова «напряжение»: *«Двести двадцать есть?»*

220 киловольт (двухсотдвадцатка, двухсотдвадцатая, двухсётка) – напряжение высоковольтной линии электропередачи (220 кВ), часто в разговоре используется как название линии (или подстанции с верхним напряжением 220 кВ). *«На эту подстанцию двухсотдвадцатая приходит».*

261-й, 261-ФЗ – закон «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности...» от 23.11.2009 г. Ввёл запрет на лампы накаливания 100 Вт и выше (запрет ламп менее 100 Вт был отложен), запрет государственным и муниципальным учреждениям приобретать лампы накаливания, требования об оснащении приборами учёта, в т. ч. на вводах в многоквартирные дома, требования проведения энергоаудита (энергообследования), оформления энергопаспортов, принципы работы энергосервисных контрактов. *«261-й был реакцией на кризис 2008 года и рост цен на электроэнергию».*

307-е – Постановление Правительства №307 от 23.05.2006 г., вводящее Правила предоставления коммунальных услуг гражданам (утратило силу с 01.07.2016 г., см. **354-е**). Запустило, параллельно реформе энергетики, реформу рынка коммунальных услуг. *«Когда вышло 307-е, ГП оказались на стыке двух реформ – энергетики и коммуналки...»*

330 киловольт (трёхсоттридцатка, трёхсоттридцатая, трёхсётка) – напряжение высоковольтной линии электропередачи (330 кВ), часто в разговоре используется как название линии. *«Вчера трёхсотку потеряли!» (об отключении линии 330 кВ).*

354-е – Постановление Правительства №354 от 06.05.2011 г., вводящее новые «Правила предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», ознаменовало очередной этап реформы коммунальных услуг, существенно повлияло на рынок электроэнергии в части потребления многоквартирных домов (в т. ч. из-за ограничения прямых договоров ГП с населением в МКД, вплоть до 2018 года). *«У нас две настольных книги – 442-е и 354-е, и не всегда понимаешь, какой верить...»*

380, 380 вольт – напряжение в трёхфазной сети, для снабжения бытовых и мелкомоторных потребителей. *«У него все субчики на 380 запитаны!»*

442-е – Постановление Правительства №442 от 04.05.2012 г., которым введены новые Правила розничного рынка. *«Договор энергоснабжения такой большой, поскольку 442-е требует учёта множества моментов».*

500 киловольт (пятисётка, пятисётая) – напряжение высоковольтной линии электропередачи, часто в разговоре используется как название линии. *«Вся область на этой пятисотке висит».*

530-е – Постановление Правительства №530 от 31.08.2006 г., вышедшее в результате реформы Правила розничных рынков, ныне не действуют (заменены ПП №442). *«Это опытный сотрудник, он заключал договора, когда ещё даже 530-го в помине не было...»*

670 кВт, 670 и выше – максимальная активная мощность, при наличии которой потребитель с 1 июля 2013 года обязан установить почасовой учёт и рассчитываться по 3—6 ценовым категориям. Часто обозначает группу данных потребителей, её потребление. *«670 и выше – более половины нашего потребления!»*

750 киловольт (семьсотпятидесятка, семисотпятидесятая) – напряжение высоковольтной линии электропередачи, часто в разговоре используется как название линии. *«На эту подстанцию семьсотпятидесятка приходит».*

750 кВА, 750 и выше – обозначение группы крупных потребителей с присоединённой полной мощностью 750 киловольт-ампер и выше. Устаревшее, заменяется группой «670 кВт и выше». В настоящее время иногда используется в значении «крупные потребители». *«Раньше*

эта пилорама по 750 и выше проходила» (в значении «ранее потреблялась большая мощность»).

861-е – Постановление Правительства №861 от 27.12.2004 г., ввело ряд Правил недискриминационного доступа: к услугам по передаче электрической энергии, к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению, к услугам администратора торговой системы оптового рынка, а также Правила технологического присоединения к электрическим сетям. *«Мы ничего не придумывали – вся наша процедура техприса прописана в 861-м».*

Абоне́нт – 1. Потребитель электрической энергии (тепла), энергоустановки которого присоединены к сетям энергоснабжающей организации. Устаревшее, заменяется терминами «потребитель», «клиент». *«Примете абонента?» – «Ну сколько раз вам говорить – не абонента, а потребителя!»* 2. Потребитель, имеющийся в базе данных или с которым заключен договор. *«У нас запарка – 20 тысяч абонентов на расчёты принимаем!»*

Ава́нс, аванси́рование – оплата за энергоресурсы, услуги на энергорынке согласно договору или законодательству до окончания периода (месяца) потребления. *«Аванс – это не предоплата, аванс платится в период, когда потребление электроэнергии уже идёт, а предоплата – до момента поставки товара».*

Аварийка, аварийная – 1. Служба по устранению аварий (как правило, в сетях). *«Ждём коллегу из аварийной».* 2. Аварийная бригада. *«Кто у вас в аварийке?»* 3. Автомобиль аварийной бригады. *«Аварийка выехала?»* 4. В значении «аварийная броня», «аварийный резерв» (см. **аварийный резерв**). *«Аварийная у него сколько?»*

Аварийный резерв, аварийный — 1. В энергосистеме – резерв мощности, необходимый для восполнения падения генерирующей мощности в результате аварий. *«Благодаря инвестициям у нас в системе достаточный аварийный резерв».* 2. У потребителя – наименьший расход электроэнергии с прекращённым технологическим циклом, который не несёт угрозы для населения и окружающих условий жизни (наибольшая мощность аварийных приборов, в том числе связи, вентиляционного и пожарного оборудования, освещения, сигнализации и т. п.). *«Он не платил, ограничен, сидит на аварийном резерве...»*

Аварийный режим – режим энергосистемы с параметрами, выходящими за пределы требований технических регламентов, возникновение и длительное существование которого представляют недопустимую угрозу жизни людей, повреждения оборудования и/или ведут к ограничению подачи электрической и тепловой энергии в значительном объёме. *«Благодаря реконструкции этого узла вероятность работы в аварийном режиме практически исключена».*

АВР, аввэры – системы автоматического ввода, включения резерва. Нужны для быстрого включения нагрузки, переключения линий при аварии. *«Свет моргнул – где-то аввэры сработали!»*

Автомáт, автоматический выключа́тель – устройство коммутации (в т. ч. используемое у бытовых потребителей), выключающее нагрузку вручную (при нажатии на рычажок) или автоматически в случае возникновения токов короткого замыкания или перегрузки. *«Вы счётчики вместе с автоматами устанавливаете?»*

Аввэ́рщик – специалист по системам автоматического включения резерва. *«Что аввэришки говорят?»*

Администрáтор – Администратор торговой системы, АТС; см. **коммёрческий оператор**. *«Посмотри на сайте Администратора – цены выложили?»*

АИСКУЭ (аискуэ), АСКУЭ (аскуэ) – автоматизированная измерительная система коммерческого учёта энергии (энергоресурсов) на розничном рынке; АИИС КУЭ – автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого учёта электроэнергии на ОРЭМ. Выполняет функции проведения измерений, сбора, обработки и хранения результатов измерений и информации о состоянии объектов и средств измерений, а также передачи

полученной информации в иные системы и базы данных. *«В прошлом году в АСКУЭ вложились, до сих пор не знаем, как окупить...»*

Акт – документ, в котором участвующие стороны описали состояние объекта, прибора, процесса на момент составления акта. Например, акт осмотра электрооборудования, акт проверки системы учёта. *«Съезди на место и без подписанного акта не возвращайся!»*

Акт аварийной и технологической брони – документ, согласно которому фиксируется аварийная бронь (наименьший расход электроэнергии с прекращённым технологическим циклом, который не несёт угрозы для населения и окружающих условий жизни) и технологическая бронь (наименьший расход электроэнергии и количество времени, нужные для выключения энергоприборов и окончания процессов производств с целью избегания нежелательных последствий внезапного останова производства). *«Акт аварийной и технологической составлен, но не подписан потребителем».*

Акт балансовой, акт раздѣла, РБП, АРБП – акт, в котором прописана схема разграничения балансовой принадлежности (фактически – прав владения) сетей, электрического оборудования сторон. Документ, составленный в процессе технологического присоединения энергопринимающих устройств (энергетических установок) физических и юридических лиц к электрическим сетям, определяющий границы балансовой принадлежности. Один из ключевых документов при урегулировании споров. *«Прежде чем предположения строить, подними акты балансовой».*

Активная мощность, активка – составляющая полной мощности, расходуемая на совершение работы (выделяется в виде тепла в нагревательных приборах, в виде света в лампах накаливания, вращает роторы электродвигателей). *«Тариф установлен на активку, а не на полную [мощность]».*

Акт оборота, оборотный, оборотник – формируемый каждым субъектом оптового рынка акт, в котором отражаются суммарная и почасовые величины потребленной электроэнергии за отчетный период (месяц) по группе точек поставки потребления или генерации. *«Оборотники прислали?»*

Акт сверки, свѣрка, акт свѣрки расчѣтов – документ, отражающий состояние расчѣтов между сторонами за определённый период и являющийся подтверждением расчѣтов по договору и/или подтверждением отсутствия обязательств. *«Направьте акты сверки на подписание».*

Акт учёта перетоков, перетоки – ежемесячно оформляемый двумя смежными субъектами ОРЭМ акт, в котором отражаются почасовые сальдо перетоков электрической энергии для всех точек поставки по границе балансовой принадлежности между смежными субъектами или между субъектом и ФСК. *«Перетоки подписали?»*

Актуализация (расчѣтной схемы или расчѣтной модели ОРЭМ) – оперативная коррекция топологии и параметров расчѣтной схемы, позволяющая отразить состояние моделируемой электрической сети на данный момент времени, постановка электрических режимов на расчѣтной схеме с актуализированными параметрами генерирующего оборудования, сетевых ограничений, режимных ограничений со стороны СО, активных и реактивных узловых нагрузок на данный момент времени. Производится в отношении 24 часовых точек определённых суток. *«Модель же дышит – постоянно идёт актуализация...»*

Акт эксплуатационной, акт разграничения эксплуатационной ответственности сторон – документ, составленный сетевой организацией и потребителем в процессе технологического присоединения энергопринимающих устройств, определяющий границы ответственности сторон за эксплуатацию соответствующих энергопринимающих устройств и объектов электросетевого хозяйства. *«У этого потребителя граница по акту эксплуатационной одна, а по акту балансовой – другая!»*

Альфа – как правило, речь идёт о счётчиках типа «Альфа», часто используемых в системах АИСКУЭ. *«Там альфы стоят».*

Алюминий – алюминиевая проводка, более дешёвая и менее предпочтительная, чем медная (см. также **мёд**). *«Будете капиталку планировать – поменяйте свой алюминий на медь!»*

Ампер, А – единица силы тока. При силе тока в проводнике 1 ампер через его поперечное сечение за одну секунду проходит заряд, равный 1 кулону. 1 ампер – сила неизменяющегося тока, который при прохождении по двум параллельным прямолинейным проводникам бесконечной длины и ничтожно малой площади кругового поперечного сечения, расположенным в вакууме на расстоянии 1 метр один от другого, вызвал бы на каждом участке проводника длиной 1 метр силу взаимодействия, равную $2 \cdot 10^{-7}$ ньютона. Названа в честь Андре-Мари Ампера, французского физика. *«Эта проводка больше 20 ампер не выдержит».*

Амперы, ампераж – употребляется в значении «сила тока». *«Амперы померял?», «На сколько ампер рассчитан?», «Померь ампераж!»*

Анкерная опора, анкер – опора воздушной линии передачи, устанавливаемая на поворотах трассы, в начале и в конце линии, при пересечении дорог и водных преград, полностью воспринимающая тяжение проводов и тросов со смежных с опорой пролётов и имеющая более устойчивую и прочную конструкцию, чем промежуточные опоры. *«Здесь будет анкерная стоять».*

Анциффа – переключатель числа витков трансформатора без возбуждения, при отключении трансформатора. Переключение производится через соединение в точке с определённым количеством витков в обмотке на стороне высокого напряжения. Для поддержания определённого коэффициента трансформации. *«Анциффу проверили?»*

АО-энерго – «нераспакованная» региональная энергокомпания, объединявшая на территории одного региона генерирующие, сетевые, сбытовые активы, энергоремонтные предприятия, диспетчерские подразделения и активы. *«Когда мы были в составе АО-энерго, сети, в отличие от генерации, вечно недофинансировались!»*

Апэшка – автоматы АП-50 и аналогичные, предназначены для защиты электрических установок, в том числе асинхронных электродвигателей, от перегрузок и коротких замыканий, а также для нечастых включений и отключений электрических цепей или пусков и остановок электродвигателей. *«Отключите апэшку».*

Аренда – 1. Аренда последней мили, см. **последняя миля**. *«Договора аренды отменяются, котловой тариф вырастет».* 2. Аренда сетей у их собственника. *«Эти сети в аренде».* 3. Аренда помещений. *«Помещение для ЦОКа в аренде».* 4. Потребление энергии арендатором помещения. *«В этом офисе только треть потребляет собственник здания, остальное потребление – аренда».*

АРЧМ, автоматическое регулирование частоты и активной мощности – автоматическое изменение мощности энергетических агрегатов при изменении частоты напряжения сети в целях обеспечения баланса между генерируемой и потребляемой мощностями в нормальных и аварийных режимах энергетической системы. *«АРЧМ разгрузила второй блок».*

Асинхронник – асинхронный электродвигатель переменного тока. Ток в обмотках статора создаёт вращающееся магнитное поле. Это поле наводит в роторе ток, который взаимодействует с магнитным полем, и ротор вращается в ту же сторону, что и магнитное поле. Частота вращения ротора всегда немного меньше частоты вращения магнитного поля (от этого двигателя и называется асинхронным). *«У него асинхронники мощные поставили, поэтому и потребление выросло».*

Аскуэшник – специалист по проектированию, монтажу, обслуживанию и (или) снятию показаний АИСКУЭ. *«Когда уже аскуэшники данные зальют? Рассчитывать потребителя пора!»*

Аску́йчить – оснастить, обязать АИСКУЭ (как правило, по границе балансовой принадлежности). *«Сколько у тебя неаскуяченных? Восемь? А у меня – половина!»*

Асу́шник – специалист АСУ, автоматизированных систем управления (устаревшее, сейчас чаще говорят «айтишники»). *«Базы [данных для расчётов] не работают – асушники опять что-то перезагружают!»*

АТС, атэ́ска – Администратор торговой системы, см. **ко́мме́рческий опе́ра́тор**. *«Поеду в АТС договора забирать».*

Аттестация́ – комплекс мероприятий по установлению аттестованного объёма мощности, проводимых Системным оператором ежегодно до начала периода поставки мощности в отношении всего генерирующего оборудования, представленного на оптовом рынке, либо внепланово в отношении вновь вводимого оборудования, при изменении его параметров. *«Ежегодно аттестуются всё большие мощности благодаря инвестициям в генерацию».*

Атэ́сник – работник Администратора торговой системы. *«Тебе атэсник звонил».*

АЧР, автоматическая частотная разгрузка́ – автоматическое устройство, которое отключает часть нагрузки энергосистемы в случае снижения частоты ниже допустимого уровня. *«АЧР в этих узлах давно никого не отключала».*

АЭС, а́томная, а́ска – атомная электростанция. Преобразует энергию деления ядер атомов в электрическую энергию и тепло. *«У нас в регионе атомная есть, поэтому мы энергоизбыточны».*

Ба́за – 1. Место дислокации транспорта и персонала. *«Едем на базу!»* 2. Персонал, помещения и транспорт: *«У этого ГП база хорошая».* 3. Базовый, базисный режим электростанции; режим работы электростанции с заданной, практически постоянной, мощностью в течение установленного интервала времени. Противоположность режиму покрытия пиковых нагрузок. *«Эта станция обычно в базе работает».* 4. База данных для расчётов потребителей (биллинга). *«Сейчас базы загружены, и начнём считать».*

Бала́нс – 1. Сводный прогнозный баланс, документ (таблица), в котором содержатся фактические и прогнозные объёмы производства и потребления электрической энергии и мощности по регионам, субъектам рынка, месяцам, кварталам, годам. Обычно выделяется потребление населения, потери, прочие потребители. *«Скиньте (пришлите) утверждённый баланс!»* 2. Ситуация, когда получены схожие или идентичные результаты при различных методах расчёта или измерения (напротив, небаланс – если расчёты разными методами не сошлись). *«Посчитали, есть баланс!», «Куда небаланс-то девать?»*

Баланси́рующий ры́нок, БР, бэ́эр – часть оптового рынка, на котором происходит купля-продажа отклонений фактического (на основе данных коммерческого учёта) объёма производства и потребления от планового объёма, определённого в результате конкурентного отбора ценовых заявок, а также отклонений, вызванных различными инициативами. *«В этом месяце на бээре мы имеем положительный эффект».*

БР- (бэ́эр-ми́нус), БР+ (бэ́эр-плю́с) – цены балансирующего рынка на уменьшение и увеличение фактического потребления относительно планового. См. **инди́каторы**. *«Разброс цен балансирующего рынка сильнее всего между ночью и пиком».*

Банкрóт, банкрóтник – потребитель, группа потребителей электроэнергии, по которым судом принято решение о процессе банкротства, находящиеся на той или иной стадии процесса банкротства, в том числе физические лица. *«У нас несколько банкротов, их задолженность отнесена в резерв сомнительных долгов».*

Бездогово́рка, бездогово́рное, бездогово́рное (некорр. удар.) – бездоговорное потребление, самовольное подключение энергопринимающих устройств к объектам электросетевого хозяйства и (или) потребление электрической энергии в отсутствие заключённого в установленном порядке договора (кроме случаев потребления в отсутствие такого договора в течение двух месяцев с даты, установленной для принятия ГП на обслуживание потребите-

лей), а также потребление электрической энергии в период приостановления поставки по договору в связи с введением полного ограничения режима потребления электрической энергии. *«Бездоговорное падает на потери сетей».*

Безнадёжка, безнадёга, безнадёжная – задолженность за энергоресурсы, услуги на энергорынке, которая с большой вероятностью не будет взыскана, в т. ч. по причинам ликвидации юрлица, смерти физлица и отсутствия наследников, получения акта пристава о невозможности взыскания, истечения срока исковой давности, отказа во взыскании судом. *«За год накопили 15 млн руб. безнадёжной, будем списывать на убытки».*

Безучётка, безучётное – безучётное потребление, потребление с нарушением установленного договором и Правилами розничного рынка порядка учёта со стороны потребителя (покупателя), выразившимся во вмешательстве в работу прибора (системы) учёта, обязанность по обеспечению целостности и сохранности которого возложена на потребителя (покупателя), в т. ч. в нарушении (повреждении) пломб, в несоблюдении установленных договором сроков извещения об утрате (неисправности) прибора (системы) учёта, а также в совершении действий, которые привели к искажению данных об объёме потребления. *«На последнем обходе выявили пять случаев безучётки».*

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.